

INFORME D'ASSAIG

Dades del client

ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA, SL
Carrer Olzinelles, 20
17404 RIELLS I VIABREA

Registre núm: 25-80997/16

Pàgina 1 de 1

Dades de la mostra

Identificació: **10-MM-Pou Mas Mora**
Tipus mostra: Aigua continental
Mostra recollida el dia 14/10/2025 a les 6:05 h per Interessats
Data inici anàlisi: 15/10/2025
Descripció: #1 Envas estèril 60 mL

Data recepció: 14/10/2025 14:28 h
Data finalització anàlisi: 16/10/2025

Paràmetres Indicadors			
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode
Rte. Colifags somàtics (ufp/100mL)	No es detecta, <33	50	ISO 10705-02:2002



Francesc Codony Iglesias
Resp. Secció Microbiologia



Noemí Sabaté Olona
Vist-i-plau Direcció
Mataró, 21 d'Octubre de 2025

El recompte de Colifags somàtics s'ha realitzat en placa, doble capa amb agar semi-sòlid.
En el cas dels paràmetres indicadors i paràmetres organolèptics, el valor expressat en la columna RD 3/2023, correspon al valor de referència, no al de no aptitud. Per tant la superació d'aquest pot no suposar un incompliment.

En microbiologia, segons la norma ISO8199:2018 i/o ISO7218:2007, els recomptes en ufc en els rangs inferiors i propers als límits de detecció de la tècnica tenen valor qualitatiu i/o estimatiu.

El present dictamen només dona fe de la mostra analitzada tal i com s'ha rebut al Laboratori.

Les dades de la mostra marcades amb # són aportades pel client, i el laboratori no se'n fa responsable. Aquestes dades no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades en l'informe, estan a disposició del client.

*** FÍ DE L'INFORME ***