



FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos
C. P.: 25003
Tif.: 973 28 03 51
Fax:

Els assaigs marcats amb * no estan emparats per l'acreditació d'ENAC. La @ (incompliment del valor paramètric a requeriment del client) no es troba emparada per l'acreditació del laboratori.

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 1 de 2

IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT			
Empresa	aqualia Tordera	Telèfon	937643255
Població	Tordera	Fax	937643267
Direcció	Plaça Concòrdia, s/n Gal. Com. Local 16-17	Província	Barcelona

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT)		DADES DE CONTROL	
Tipus de Mostra	Aigua de consum.	Data de Recepció	15/07/2026
Municipi	Tordera	Data inici d'anàlisi	15/07/2026
Punt presa mostra	ETAP nucli urbà Tordera.	Data final d'anàlisi	24/07/2026
Punt presa mostra		Codi mostra	E1-26-010616
Origen de l'aigua		Codi LIMS	1836491
Data del mostreig	14/07/2026	Tipus d'anàlisi	Anàlisi Especial
Recollida per	Client	Mostra Rebuda	Mostra líquida en diversos envasos
PM SINAC	211950 - PM-ETAP nucli urbà Tordera.		

DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT			
* Clor residual lliure	0,6	mg/l	* Olor (a 25°C) 1 * dilucions
* Clor residual combinat	0,1	mg/l	* Sabor (a 25°C) 1 * dilucions

RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG					
Paràmetres químics				Incertesa Expandida (K=2)	Valor Paramètric RD 3/2023 (1) Min. Màx.
Paràmetres	Mètode	Unitats	Resultat		
Suma 20 PFAS	Anàlisi (d)	µg/l	0,08		0,1
Àcid perfluorooctanoic PFOA	Anàlisi (d)	µg/l	0,017		
Àcid perfluorododecanoic PFDoDA	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluoroheptà sulfònic PFHpS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluoroheptanoic PFHpA	Anàlisi (d)	µg/l	<0,010		
Àcid perfluorohexanoic PFHxA	Anàlisi (d)	µg/l	0,013		
Àcid perfluorononanosulfònic PFNS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluoropentanosulfònic PFPeS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluoropentanoic PFPeA	Anàlisi (d)	µg/l	0,015		
Àcid perfluorotridecà sulfònic PFTris	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluorotridecanoic PFTrDA	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluoroundecà sulfònic PFUnS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluorooctanosulfònic PFOS	Anàlisi (d)	µg/l	0,009		



FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos
C. P.: 25003
Tif.: 973 28 03 51
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 2 de 2

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

Codi mostra **E1-26-010616**

Àcid perfluoroundecanoic PFUnDA	Anàlisi (d)	µg/l	<0,010
Àcid perfluorononanoic PFNA	Anàlisi (d)	µg/l	0,007
Àcid perfluorohexanosulfònic PFHxS	Anàlisi (d)	µg/l	0,0032
Àcid perfluorobutanosulfònic PFBS	Anàlisi (d)	µg/l	0,004
Àcid perfluorobutanoic PFBA	Anàlisi (d)	µg/l	0,013
Àcid perfluorodecà sulfònic PFDS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002
Àcid perfluorodecanoic PFDA	Anàlisi (d)	µg/l	0,0031
Àcid perfluorododecà sulfònic PFDoS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002
Paràmetres indicadors de qualitat			
Paràmetres	Mètode	Unitats	Resultat
pH	PNT-aq-E1-pH (4)	Unitats de pH	7,39
Incertesa Expandida (K=2)			
Valor Paramètric RD 3/2023 (1)			
Min. Màx.			
			±0,17 6,5 9,5

OBSERVACIONS

Anàlisi (d) cobert per l'acreditació ENAC Nº 103/LE268.

NOTES FINALS

- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.
- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.
- Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposició del client.
- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorització per escrit d'aquest laboratori.
- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de l'abast d'acreditació.
- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
- (1) Per al paràmetre terbolesa a ETAP/Dipòsit de Capçalera aquest valor està referit al criteri de no aptitud
- Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-ICP_MA (2) y PNT-aq-E1-ICP_min (2), corresponen a "Metall", establerta al Reial Decret 817/2015, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

El Responsable Tècnic del Laboratori




Lorena Rodríguez Bonilla
28/07/2026