



FCC aqualia S.A.  
CIF: A-26019992  
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA  
C. P.: 25003  
Tif.: 973 28 03 51  
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 1 de 2

| IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT |                                                   |           |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Empresa                  | <b>aqualia Tordera</b>                            | Telèfon   | <b>937643255</b> |
| Població                 | <b>Tordera</b>                                    | Fax       | <b>937643267</b> |
| Direcció                 | <b>Plaça Concòrdia, s/n Gal. Com. Local 16-17</b> | Província | <b>Barcelona</b> |

| IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT) |                                                    | DADES DE CONTROL     |                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Tipus de Mostra                         | <b>Aigua continental</b>                           | Data de Recepció     | <b>04/06/2026</b>                         |
| Municipi                                | <b>Tordera</b>                                     | Data inici d'anàlisi | <b>04/06/2026</b>                         |
| Punt presa mostra                       | <b>Pou 1 Les Ferreres</b>                          | Data final d'anàlisi | <b>05/06/2026</b>                         |
| Punt presa mostra                       |                                                    | Codi mostra          | <b>E1-26-006607</b>                       |
| Origen de l'aigua                       |                                                    | Codi LIMS            | <b>1809382</b>                            |
| Data del mostreig                       | <b>03/06/2026</b>                                  | Tipus d'anàlisi      | <b>Anàlisi de Colifags somàtics</b>       |
| Recollida per                           | <b>Client</b>                                      | Mostra Rebuda        | <b>Mostra líquida en diversos envasos</b> |
| PM SINAC                                | <b>136175 - PM - POU 1 LES FARRERES ( TORDERA)</b> |                      |                                           |

| DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT |      |
|----------------------------------------|------|
| * Clor residual lliure                 | mg/l |

| RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG                                                                                                                                                                                 |                                                 |            |                      |                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|------|
| Paràmetres microbiològics                                                                                                                                                                                       |                                                 |            | Interval D'intercesa | Valor Paramètric RD 3/2023 (1) |      |
| Paràmetres                                                                                                                                                                                                      | Mètode                                          | Unitats    | Resultat             | Min.                           | Màx. |
| Colifags somàtics (filtració)                                                                                                                                                                                   | UNE-EN ISO 10705-2:2001/UNE-EN ISO 10705-3:2024 | pfp/100 ml | <b>&lt;1</b>         |                                | 50   |
| <b>NOTA MICROBIOLOGIA:</b> Segons la norma ISO 8199, els recomptes de paràmetres microbiològics de 1 a 2 ufc/vol suposen una detecció de la presència de l'organisme, i de 3 a 9 ufc/vol són un número estimat. |                                                 |            |                      |                                |      |

| OBSERVACIONS |
|--------------|
|              |

| NOTES FINALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.</li> <li>- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.</li> <li>- Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposició del client.</li> <li>- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorització per escrit d'aquest laboratori.</li> <li>- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de l'abast d'acreditació.</li> <li>- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.</li> <li>- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.</li> <li>- Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-ICP_MA (2) y PNT-aq-E1-ICP_min (2), corresponen a "Metall", establerta al Reial Decret 817/2015, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.</li> </ul> |



**FCC aqualia S.A.**  
**CIF: A-26019992**  
**Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA**  
**C. P.: 25003**  
**Tif.: 973 28 03 51**  
**Fax: 973 26 99 53**

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Els assaigs marcats amb \* no estan emparats per l'acreditació d'ENAC. La @ (incompliment del valor paramètric a requeriment del client) no es troba emparada per l'acreditació del laboratori.

Pàgina 2 de 2

## IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Codi mostra | <b>E1-26-006607</b> |
|-------------|---------------------|

El Responsable Tècnic del Laboratori

**aqualia** LAB

Lorena Rodríguez Bonilla  
11/06/2026