INFORME D'ASSAIGS

Nº informe: **E1-26-010052-1**

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Els assaigs marcats amb * no estan emparats per l'acreditació d'ENAC. La @ (incompliment del valor paramètric a requeriment del client) no es troba emparada per l'acreditació del laboratori.

IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT

Empresa	**aqualia Tordera**	Telèfon	**937643255**
Població	**Tordera**	Fax	**937643267**
Direcció	**Plaça Concòrdia, s/n Gal. Com. Local 16-17**	Província	**Barcelona**

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT)

Tipus de Mostra	**Aigua de consum.**
Municipi	**Tordera**
Punt presa mostra	**Sortida-Etap-Desmineralització Can Domènech**
Punt presa mostra	
Origen de l'aigua	
Data del mostreig	**19/08/2026**
Recollida per	**Client**
PM SINAC	**No Aplica**

DADES DE CONTROL

Data de Recepció	**20/08/2026**
Data inici d'anàlisi	**20/08/2026**
Data final d'anàlisi	**25/08/2026**
Codi mostra	**E1-26-010052**
Codi LIMS	**1834175**
Tipus d'anàlisi	**Anàlisi Urani +pH**
Mostra Rebuda	**Mostra líquida en diversos envasos**

DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT

* Clor residual lliure	mg/l	* Olor (a 25ºC)	1	* dilucions
		* Sabor (a 25ºC)	1	* dilucions

RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG

Paràmetres químics

Paràmetres	Mètode	Unitats	Resultat	Incertesa Expandida (K=2)	Valor Paramètric RD 3/2023 (1) Min.	Màx.
Urani	Anàlisi (a)	µg/l	**12,3**			30

Paràmetres indicadors de qualitat

Paràmetres	Mètode	Unitats	Resultat	Incertesa Expandida (K=2)	Valor Paramètric RD 3/2023 (1) Min.	Màx.
@ pH	PNT-aq-E1-pH (4)	Unitats de pH	**5,81**	**±0,17**	6,5	9,5

OBSERVACIONS

Anàlisi (a) cobert per l'Acreditació ENAC Nº 531/LE1110.

NOTES FINALS

- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.
- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.
- Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposició del client.
- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorització per escrit d'aquest laboratori.
- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de l'abast d'acreditació.
- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
- (1) Per al paràmetre terbolesa a ETAP/Dipòsit de Capçalera aquest valor està referit al criteri de no aptitud
- Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-ICP_MA (2) y PNT-aq-E1-ICP_min (2), corresponen a " Metall", establerta al Reial Decret 817/2015, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluaci ó de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

INFORME D'ASSAIGS

Nº informe: **E1-26-010052-1**

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

ENSAYO ISO 17025 Nº531 / LE1111

Els assaigs marcats amb * no estan emparats per l'acreditació d'ENAC. La @ (incompliment del valor paramètric a requeriment del client) no es troba emparada per l'acreditació del laboratori.

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA	
Codi mostra	**E1-26-010052**

El Responsable Tècnic del Laboratori

Núria Petit Garrido
26/08/2026