



FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos
C. P.: 25003
Tif.: 973 28 03 51
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT			
Empresa	aqualia Tordera	Telèfon	937643255
Població	Tordera	Fax	937643267
Direcció	Plaça Concòrdia, s/n Gal. Com. Local 16-17	Província	Barcelona

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT)		DADES DE CONTROL	
Tipus de Mostra	Aigua de consum.	Data de Recepció	27/08/2026
Municipi	Tordera	Data inici d'anàlisi	27/08/2026
Punt presa mostra	ETAP nucli urbà Tordera.	Data final d'anàlisi	04/09/2026
Punt presa mostra		Codi mostra	E1-26-010641
Origen de l'aigua		Codi LIMS	1836516
Data del mostreig	26/08/2026	Tipus d'anàlisi	Anàlisi Especial
Recollida per	Client	Mostra Rebuda	Mostra líquida en diversos envasos
PM SINAC	211950 - PM-ETAP nucli urbà Tordera.		

DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT			
* Clor residual lliure	0,72	mg/l	* Olor (a 25°C) 1 * dilucions
* Clor residual combinat	0,08	mg/l	* Sabor (a 25°C) 1 * dilucions

RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG					
Paràmetres químics				Incertesa Expandida (K=2)	Valor Paramètric RD 3/2023 (1) Min. Màx.
Paràmetres	Mètode	Unitats	Resultat		
Suma 20 PFAS	Anàlisi (d)	µg/l	0,029		0,10
Àcid perfluorooctanoic PFOA	Anàlisi (d)	µg/l	0,009		
Àcid perfluorododecanoic PFDoDA	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluoroheptà sulfònic PFHpS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluoroheptanoic PFHpA	Anàlisi (d)	µg/l	<0,010		
Àcid perfluorohexanoic PFHxA	Anàlisi (d)	µg/l	0,007		
Àcid perfluorononanosulfònic PFNS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluoropentanosulfònic PFPeS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluoropentanoic PFPeA	Anàlisi (d)	µg/l	<0,010		
Àcid perfluorotridecà sulfònic PFTris	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluorotridecanoic PFTrDA	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluoroundecà sulfònic PFUnS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002		
Àcid perfluorooctanosulfònic PFOS	Anàlisi (d)	µg/l	0,005		



FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos
C. P.: 25003
Tif.: 973 28 03 51
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 2 de 2

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

Codi mostra **E1-26-010641**

Àcid perfluoroundecanoic PFUnDA	Anàlisi (d)	µg/l	<0,010
Àcid perfluorononanoic PFNA	Anàlisi (d)	µg/l	0,0032
Àcid perfluorohexanosulfònic PFHxS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002
Àcid perfluorobutanosulfònic PFBS	Anàlisi (d)	µg/l	0,0024
Àcid perfluorobutanoic PFBA	Anàlisi (d)	µg/l	<0,010
Àcid perfluorodecà sulfònic PFDS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002
Àcid perfluorodecanoic PFDA	Anàlisi (d)	µg/l	0,0023
Àcid perfluorododecà sulfònic PFDoS	Anàlisi (d)	µg/l	<0,002
Paràmetres indicadors de qualitat			
Paràmetres	Mètode	Unitats	Resultat
pH	PNT-aq-E1-pH (4)	Unitats de pH	7,30
Incertesa Expandida (K=2)			
Valor Paramètric RD 3/2023 (1)			
Min. Màx.			
			±0,17 6,5 9,5

OBSERVACIONS

Anàlisi (d) cobert per l'acreditació ENAC Nº 103/LE268.

NOTES FINALS

- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.
- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.
- Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposició del client.
- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorització per escrit d'aquest laboratori.
- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de l'abast d'acreditació.
- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
- (1) Per al paràmetre terbolesa a ETAP/Dipòsit de Capçalera aquest valor està referit al criteri de no aptitud
- Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-ICP_MA (2) y PNT-aq-E1-ICP_min (2), corresponen a "Metall", establerta al Reial Decret 817/2015, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

El Responsable Tècnic del Laboratori




Lorena Rodríguez Bonilla
07/09/2026