



Ajuntament
de Matadepera

INFORME APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER NARCIS MONTURIOL DE MATADEPERA.

1. ANTECEDENTS

El dimensionat de la xarxa actual de clavegueram del carrer Narcís Monturiol, no es el correcte per el nombre d'habitatges als que dona servei. Actualment la xarxa de clavegueram es troba en molt mal estat i el diàmetre de la canonada es insuficient per assumir el servei. Hi han trencaments i retencions d'aigua , com a conseqüència del mal estat del tub de sanejament.

Degut a aquest mal funcionament de la xarxa i els problemes ocasionals al veïnat una part del col·lector del carrer Narcís Monturiol va ser substituït de forma urgent, la resta que està en mal estat però no totalment obstruït es substitueix en l'actuació del present projecte.

L'Ajuntament, amb la redacció del present projecte, vol aconseguir solucionar aquests problemes en el tram en que s'actua i dimensionar la xarxa per tal de permetre el seu bon funcionament sense tenir que tornar a actuar en aquest tram.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

L'objecte d'aquest projecte contempla les obres de substitució del clavegueram existent del tram del carrer Narcís Monturiol. Aquesta actuació es conseqüència del mal estat actual d'aquest tram, el qual provoca un mal funcionament de la xarxa d'aigües residuals d'aquesta zona.


Per poder realitzar la xarxa de clavegueram, seran necessàries les següents actuacions:

- Tall de paviment.
- Demolició del paviment de mescla bituminosa.
- Excavació de rasa i demolició de pous i tubs actuals.
- Col·locació de nou tub i enllaç a les escomeses existents.
- Rebliment de rasa amb sorra i material de la pròpia excavació, i tot-ú o formigó dependent de la zona d'actuació.

3. INFORME

Vista la documentació entrada el dia 30 de juliol de 2020, amb registre d'entrada E2020006726 consistent en el projecte executiu de "Renovació clavegueram del carrer Narcís Monturiol de Matadepera". El tècnic encarregat de la redacció del projecte ha estat el Sr. Ignasi Baqués Ruiz , Enginyer Tècnic Industrial amb número de col·legiat 13.487 de l'empresa Trenchs Enginyeria i Arquitectura S.L.,

S'informa que l'obra en qüestió es classifica, segons el seu objecte i naturalesa, en el grup a) "Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació" d'acord amb l'article 232.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.





Ajuntament
de Matadepera

Per les característiques i el pressupost de l'obra no es requereix classificació empresarial licitadora d'aquestes obres.

S'informa que es compleix l'article 18 de la Llei 3/2007, de l'obra pública i l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, en quant al contingut mínim d'un projecte executiu, contenint:

- Memòria descriptiva i constructiva
- Memòria constructiva
- Annexos
 - Annex 1 – Instal·lacions de serveis existents
 - Annex 2 – Pla de Control de Qualitat
 - Annex 3 – Estudi Basic de Seguretat i Salut
- Plànols
- Plec de condicions generals.
- Amidaments
- Pressupost , quadre de preus 1, quadre de preus 2, justificació de preus i resum de pressupost.

S'informa que un cop revisat el contingut dels diferents documents, aquests han tingut en compte la normativa tècnica d'aplicació vigent.

S'informa que l'obra projectada de "Renovació clavegueram del carrer Narcís Monturiol de Matadepera", te un pressupost d'execució per contracta de 41.103,05 € més IVA , (49.734,69' - € iva inclòs) i el termini d'execució de l'obra serà de 1 mes.

D'acord amb el que disposa l'article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, atès que el pressupost base de licitació és inferior a 500.000 € i es tracta d'obres que no afecten a l'estabilitat, estanqueïtat o seguretat, l'informe de supervisió de projectes és preceptiu, tanmateix s'informa que un cop revisat el contingut dels diferents documents que conformen el projecte, aquests han tingut en compte la normativa tècnica d'aplicació vigent.

4. CONCLUSIO

El tècnic que signa **informa favorablement** sobre l'aprovació del projecte executiu de "Renovació clavegueram del carrer Narcís Monturiol de Matadepera".

