

Ajuntament d'Igualada


INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament


LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ANNEX II.2). NÚM.: 247/2006

TITULAR:

MARTORELL MOTOR, SA
Av. Pau Claris, 46
08760 Martorell



Igualada, 20 d'octubre de 2008

<p>Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.</p> <p>Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent, de les prescripcions tècniques i de les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal, als controls i revisions de la llicència preceptius a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.</p> <p>Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.</p> <p>Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant de Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començar a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.</p> <p>En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.</p> <p>No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.</p>	<p>El secretari Sebastià Membrado García</p>  <p>Ajuntament d'Igualada</p>
---	--

EMPLAÇAMENT: Av. Barcelona, 113

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Adequació a la Llei 3/1998 i ampliació de taller de reparació i comerç de venda al detall (Classe 4.2) de vehicles -Annex II.2 Apartat 12 Subapartat 19a-, amb una superfície total de 1.376 m², una potència total de 60 Kw. i una potència total ampliada de 20 Kw.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT : **Vegeu el dors**

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: **Vegeu el dors**

TERMINI PER SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: **3 mesos**

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar la preceptiva visita de comprovació, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.

MESURES CORRECTORES A ADOPTAR

- 1- Les que consten en l'avaluació ambiental.
- 2- Mantenir les 3 (tres) boques d'incendis equipades de 25 mm. de diàmetre, degudament senyalitzades.
- 3- Mantenir els extintors d'incendis de 1 (un) de 25 Kg i 10 (deu) de 9 Kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- 4- S'ha d'instal·lar 1 (un) hidrant d'incendis normalitzat prop de l'entrada del local si no n'hi ha cap a menys de 100 metres.
- 5- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en l'avaluació.
- 6- Disposar detectors d'incendis en planta baixa amb centraleta de control.
- 7- S'ha de limitar la quantitat de producte combustible a la prevista en l'estudi de càrrega de foc.
- 8- S'ha de disposar d'un armari metàl·lic ventilat per guardar-hi les pintures, les tintes i els dissolvents.
- 9- No s'inclou cap abocament d'aigües residuals de tipus industrial.
- 10- La xemeneia de la cabina de pintura serà 3 m. més alta que l'edifici.
- 11- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.
- 12- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- 13- Disposar d'1 (una) cambra higiènica adaptada, amb obertura de la porta cap a l'exterior d'acord amb el Codi d'Accessibilitat.
- 14- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- 15- Disposar de fulls de reclamació/denúncia a disposició dels consumidors i usuaris, així com el cartell anunciador de la disponibilitat dels mateixos.
- 16- Donar compliment a l'establert en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
- 17- L'activitat restarà sotmesa a control de caràcter periòdic cada 4 anys (a partir de l'any 2015) i després cada 4 anys a partir del control corresponent.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL

- 1- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades anteriorment i, en concret, l'adaptació de la cambra higiènica.
- 2- Contracte de manteniment dels detectors i polsadors d'alarma.
- 3- Documentació acreditativa de la gestió dels residus industrials.

Alhora, us faig avinent que d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la senyalització (rètols exteriors i interiors) i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis a les persones usuàries i consumidores han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a

Ajuntament d'Igualada

les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

- 5 DES. 2008

El titular

