

Ajuntament d'Igualada


INDÚSTRIES I ACTIVITATS
mas

Exemplar per a l'interessat



PERMÍS MUNICIPAL AMBIENTAL (III). NÚM.: 1/2005

TITULAR:

CAIXA CATALUNYA
Pça. Antoni Maura, 6
08003 Barcelona



Igualada, 14 de juliol de 2005

<p>Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.</p> <p>Ahora us recordo que, l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i a les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal així com els controls posteriors corresponents i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.</p> <p>Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.</p> <p>Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.</p> <p>En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.</p> <p>No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.</p>	<p>El secretari, Sebastià Membrado Garcia</p>   <p>Ajuntament d'Igualada</p>
---	---

EMPLAÇAMENT: C/ Vic, 58

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Nova. Hospital de dia per a gent gran (especialitzat en malalts d'Alzheimer i altres demències) –Annex III; Apartat 12; Subapartat 27- amb una superfície total de 825,1 m²., una potència total de 70 Kw. i un aforament màxim de 83 persones.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT : Vegeu el dors

TERMINI PER SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: 1 mes

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar el preceptiu control inicial, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.

MESURES CORRECTORES A ADOPTAR

- 1- Les que consten en el projecte.
- 2- Aforament màxim: 83 persones. Col·locar rètol d'aforament a l'entrada de l'establiment.
- 3- Estabilitat al foc del local EF120 en planta soterrani i EF90 en resta de plantes.
- 4- Disposar de 9 (nou) extintors d'incendis de 9 Kg. c/u., d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- 5- Recobrir l'estructura metàl·lica de la coberta per arribar a EF90.
- 6- Les portes de pas entre 2 (dos) sectors d'incendis serà RF60.
- 7- S'ha de limitar la quantitat de producte combustible a la prevista en l'estudi de càrrega de foc.
- 8- Disposar de sistema de detecció i alarma, per donar compliment a l'article 20.4 de la NBE-CPI-96.
- 9- Disposar de sistema d'avís amb pulsador manual en cada cambra higiènica.
- 10- La xemeneia serà 3 m. més alta que l'edifici amb material MO.
- 11- Disposar de 44 (quaranta-quatre) equips d'enllumenat d'emergència, per donar compliment a l'article M.21.2.1 de la NBE-CPI-96.
- 12- No produir en els habitatges veïns un nivell sonor superior a 35 dBA en el seu interior ni de 55 dBA a l'exterior.
- 13- La instal·lació de climatització ha de complir les especificacions del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) (R.D. 1751/1998 de 31 de juliol), i les normes UNE incloses en l'esmentat Reglament. Així mateix, els conductes d'aire i els seus accessoris, d'acord amb el que disposa la IT-IC.15 (Ordre de Presidència del Govern, de 16.07.81), han d'estar conformats per materials amb reacció al foc no superior a M-1 segons la norma UNE-23-727 i autoextingibles segons la norma UNE-53-127.
- 14- No s'inclou cap abocament d'aigües residuals de tipus industrial.
- 15- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- 16- Disposar de 2 (dues) cambres higièniques adaptades.
- 17- Disposar d'itinerari adaptat.
- 18- La cuina ha de disposar de rentamans d'ús exclusiu d'accionament no manual (no monomando).
- 19- El rentamans del wc dels manipuladors d'aliments ha de ser d'accionament no manual (no monomando).
- 20- Per disposar de servei de catering, la cuina o zona d'emplat i manipulació haurà de disposar de sistemes de manteniment de la temperatura dels menjars (línia calenta > ó = 65 °C, línia freda 0-8°C).
- 21- L'activitat restarà sotmesa a control de caràcter periòdic cada 8 anys des de l'atorgament de la llicència (control inicial), i els següents a comptar a partir de la data de realització del darrer control.

DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ APORTAR EN SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL

- a. Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades anteriorment.
- b. Inscripció de la instal·lació elèctrica davant entitat col·laboradora ECA/ICT.
- c. Contracte de manteniment de la instal·lació de climatització, elèctrica i protecció d'incendis.
- d. Pla d'emergència.
- e. Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament de la cuina i/o menjador.
- f. Acreditació de la formació higiènica del personal manipulador d'aliments.
- g. Legalització de la instal·lació de climatització.

Alhora, us faig avinent que d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la senyalització (rètols exteriors i interiors) i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis a les persones usuàries i consumidores han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

El dipositari

El titular

NOTIFICAT PER CORREU CERTIFICAT
AMB ACUSSAMENT DE RECEPCIÓ.
IGUALADA, a 12.05.05
PER INTERVENCIÓ

