

Ajuntament d'Igualada


INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament


LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL (II.2). NÚM.:154/2004

TITULAR:

CONSORCI SOCIOSANITARI D'IGUALADA
Av. Gaudí, 26
08700 Igualada



Igualada, 7 d'abril de 2004

<p>Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.</p> <p>Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i de les condicions especials imposades i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.</p> <p>Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.</p> <p>Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaràn a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.</p> <p>En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.</p> <p>No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.</p>	<p>La secretària acctal, Ivonne Carné i Soteras</p> 
---	--

EMPLAÇAMENT: Av.Gaudí, 26

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Ampliació, canvi de nom i adequació a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental de centre geriàtric per a un total de 143 places (86 places assistides i 57 places d'acolliment) i hospital de dia per a 30 places -Annex II.2; Apartat 12 Subapartat 27-, amb una superfície total de 5.990 m2. i una potència total de 450 kw.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT : **Vegeu el dors**

TERMINI PER A SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: **2 mesos**

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar la preceptiva visita de comprovació, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.

MESURES CORRECTORES A ADOPTAR

- 1- Les que consten en el projecte.
- 2- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte.
- 3- Disposar dels extintors d'incendis, de 9 Kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, indicats en el projecte.
- 4- Disposar d'hidrant d'incendis a menys de 100 m. de l'establiment.
- 5- Instal.lació de les BIES de 25 mm. Indicades en el projecte.
- 6- Disposar dels detectors d'incendi indicats en el projecte.
- 7- Disposar de les sortides indicades en el projecte.
- 8- Estabilitat al foc del local EF120 en elements constructius i mitgeres i EF60 en coberta.
- 9- S'ha de garantir l'existència de dos sectors d'incendi en les plantes baixa i primera.
- 10- Implantar un pla d'emergència.
- 11- La xemeneia serà 3 m. més alta que l'edifici.
- 12- Instal.lar la maquinària sobre suports elàstics.
- 13- Donar compliment a l'establert en la normativa de riscos laborals.
- 14- El personal utilitzarà roba d'ús exclusiu per a l'activitat professional de cuina i menjador.
- 15- Emmagatzemar els olis de cuina usats, per a la seva recollida pel Servei municipal de medi ambient i/o per gestor autoritzat.
- 16- Les aixetes de la cuina seran d'accionament no manual.
- 17- Si la cuina té obertures a l'exterior disposarà de mosquiteres.
- 18- Disposar de cambra higiènica i itinerari adaptats.
- 19- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- 20- L'activitat restarà sotmesa a control de caràcter periòdic cada 4 anys, comptats a partir de la data d'atorgament de la llicència (control inicial) i després cada 4 anys a partir del control corresponent.
- 21- Aquesta llicència haurà de revisar-se cada 8 anys, des de la data d'atorgament de la llicència (control inicial), i les següents a comptar des de la data de la darrera revisió.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL.LICITAR EL CONTROL INICIAL

- 1- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades anteriorment.
- 2- Pla d'emergència.
- 3- Inscripció de la instal.lació elèctrica davant entitat col.laboradora ECA/ICICT.
- 4- Inscripció de la instal.lació de gas i calefacció davant entitat col.laboradora ECA/ICICT.
- 5- Contracte de manteniment de les instal.lacions elèctriques, climatització i incendis.
- 6- Acreditació de formació sanitària del personal de cuina i menjador.
- 7- Contracte amb empresa autoritzada per a la gestió dels residus sanitaris.
- 8- Autorització sanitària de funcionament (Del. Territorial de Sanitat).

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada, 14.05.04

El dipositari

El titular


Marise Mancini