

Ajuntament d'Igualada

INDÚSTRIES I ACTIVITATS
mas/ llicències activitat/ modificacions

Exemplar per a l'Ajuntament

CURTIDOS MUNTADAS, SL
C/ Sol, 45
08700 Igualada



Us notifico que, en el dia d'avui, l'alcalde ha dictat el decret següent:

"Vist que per decret d'alcaldia, de data 28.02.2006, es va concedir llicència ambiental municipal núm. 31/2006 a la societat CURTIDOS MUNTADAS, SL (NIF.B-60687951), d'una indústria de preparació, assaonament i acabat del cuir, situada al carrer del Sol, núm. 45, d'Igualada;

Vist que la llicència ambiental municipal es va tramitar, segons la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, el Reglament general de desenvolupament aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig i el Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, segons els quals l'activitat estava inclosa en l'annex II.1, apartat 6 i subapartat 2;

Vist que, en data 11.8.2010, va entrar en vigor la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, segons la qual restava derogada la Llei 3/1998, tanmateix l'establiment esmentat continua inclòs en l'annex II apartat 6 subapartat 2, i sotmès al règim de llicència ambiental;

D'acord amb la llicència concedida el titular havia de realitzar per una entitat ambiental de control degudament acreditada, un control inicial parcial, entre d'altres, del compliment de les instal·lacions de protecció contra incendis indicades en l'avaluació i en l'apartat 1 de la llicència, relatiu a les condicions de seguretat de l'establiment;

Vist que l'empresa Curtidos Muntadas, SL va presentar a l'Ajuntament d'Igualada al·legacions a una de les inconformitats de l'acta de control inicial realitzada per l'EAC ECA, en les instal·lacions del c/ del Sol, 45, i en concret, el fet de no observar l'hidrant públic a menys de 100 m. de façana de l'activitat, malgrat que sí que van observar dos hidrants propers al carrer del Rec;

Vist que la ponència tècnica municipal, en la sessió del dia 24 de setembre de 2010, va informar sobre l'al·legació presentada, en els termes següents:

"Identificació de l'expedient

Informe relatiu a l'al·legació presentada pel senyor Antoni Muntadas Llorach, en representació de la societat Curtidos Muntadas, SL, del compliment d'una mesura correctora de la llicència ambiental municipal núm.31/2006 atorgada, de la indústria de preparació, assaonament i acabat del cuir, situada al c/ del Sol, núm. 45, d'Igualada.

Fets

- 1- En la llicència ambiental núm.31/2006 s'establia que la indústria havia de disposar d'1 hidrant d'incendis que havia de ser públic i tenir accessibilitat permanent.
- 2- En l'acta de control mediambiental, emesa per l'entitat ambiental de control ECA, entre les inconformitats detectades, es feia constar que no s'observava un hidrant públic a menys de 100 m. de la façana de l'activitat, tot i que sí que hi havia 2 (dos) hidrants propers al carrer del Rec.
- 3- La societat al·lega, amb escrit presentat a l'Ajuntament, respecte a aquesta inconformitat que, en una zona de 100 m. al voltant de l'establiment tots els carrers que la comprenen no tenen amplada suficient per a la instal·lació d'hidrants, a excepció d'un punt, corresponent a l'encreuament del carrer del Sol amb el carrer del Rec, i que permetria instal·lar un hidrant a 93 m. de l'establiment. Tanmateix, a 35 metres d'aquest encreuament es troba instal·lat un hidrant, al que es fa referència en l'acta de control.
- 4- Per aquesta raó, i pel fet que l'ús dels hidrants és per carregar les cisternes dels camions bombers, i no per endollar directament les mànegues d'aigua en cas d'incendis, l'empresa considera que l'esperit de la legislació queda cobert, ja que la distància de més a recórrer pel camió cisterna, és insignificant, i per això demana que s'accepti com a suficient l'hidrant existent en la cruïlla del carrer Baixada Calot amb el carrer del Rec.

Conclusions

Informo que favorablement l'al·legació presentada per la societat CURTIDOS MUNTADAS, en el sentit que s'accepti com a suficient l'hidrant existent en la cruïlla del carrer Baixada Calot amb el carrer del Rec, pel fet que es cobreix sense problemes els possibles requeriments d'aigua per a les cisternes dels bombers en cas de necessitat.

Per la qual cosa, aquests serveis tècnics municipals informen favorablement l'al·legació presentada per la societat CURTIDOS MUNTADAS, SL, pel motius indicats en l'informe de l'enginyer municipal.

Aquest informe es notificarà als interessats, l'empresa i el Departament de Medi Ambient i Habitatge."

Atesos els articles 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 53. 1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència correspon a l'Alcaldia;

De conformitat amb la proposta de resolució corresponent,

RESOLC:

Primer.- ESTIMAR l'al·legació presentada per la societat CURTIDOS MUNTADAS, SL, acceptant com a suficient l'hidrant existent en la cruïlla del carrer Baixada Calot amb el carrer del Rec, pel fet que es cobreix sense problemes els possibles requeriments d'aigua per a les cisternes dels bombers en cas de necessitat.

Segon.- COMUNICAR-HO als interessats amb indicació dels recursos a interposar.”

Contra l'anterior resolució que és definitiva en via administrativa, podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de l'endemà de la data en què hagueu rebut aquest notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Igualada, 22 d'octubre de 2010

La secretària accidental


Ajuntament  d'Igualada

Carmina Vives i Rodríguez

<p>Data, 28-10-10</p> <p>En</p> <p>DNI núm.</p> <p>Signatura de l'interessat</p>	<p>Per no trobar-se l'interessat al seu domicili es fa càrrec de la notificació</p> <p>Data,</p> <p>En</p> <p>DNI núm.:</p> <p>Domicili</p> <p>Signatura</p>
<p>Signatura del notificador</p> <p>En</p> <p><i>Juan Fernandez</i></p>	<p>I resta advertit de l'obligació de lliurar-la a l'interessat</p>

CURTIDOS MUNTADAS, S.
 CIF B-60687951
 C/ Sol, 45 - Tel. 93 803 15 87
 08700 IGUALADA

