

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament

LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ANNEX II.2). NÚM.: 169/2005

TITULAR:

SERVISIMO, SL
Av. Barcelona, 19
25300 Tàrrrega

AJUNTAMENT D'IGUALADA
REGISTRE DE SORTIDA

18 JUL. 2006

Núm.

10480

Igualada, 9 de juny de 2006

Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.

Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent, de les prescripcions tècniques i de les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal, als controls i revisions de la llicència preceptius a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.

Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.

Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaràn a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.
No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

El secretari,
Sebastià Membrado
García

Ajuntament  d'Igualada

EMPLAÇAMENT: C/ Alemanya, 17

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Trasllat i ampliació de taller de reparació de vehicles amb zona d'exposició, que estava al c/Alemanya, 32 -Annex II.2 Apartat 12 Subapartat 19a-, amb una superfície útil total de 6.407,76 m², una superfície ampliada de 4.593,76 m², una potència total de 214,14 Kw. i una potència ampliada de 120,64 Kw.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT : Vegeu el dors

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: Vegeu el dors

TERMINI PER A SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: 2 mesos

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar la preceptiva visita de comprovació, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.

MESURES CORRECTORES A ADOPTAR

- 1- Les que consten en el projecte.
- 2- El grau d'estabilitat al foc de les escales i de l'estructura de l'edifici és de EF-90 d'acord amb l'article 14 de la NBE-CPI/96.
- 3- L'estabilitat al foc de la coberta serà de EF-90, o bé serà EF-30 i es justificarà en el control inicial i mitjançant un document signat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent que en cas de fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o als establiments pròxims, ni compromet l'estabilitat d'altres plantes inferiors o la sectorització d'incendis implantada.
- 4- Les parets mitgeres han de ser tallafocs RF-120 amb recrescuda d'1 (un) metre per sobre la coberta o disposar d'una tramada longitudinal de coberta d'1 (un) metre d'amplada mínima, amb una resistència al foc RF-60, segons l'article 15 de l'annex al Decret 241/94.
- 5- La zona destinada a exposició i venda de vehicles formarà un sector d'incendis diferenciat de la resta de l'activitat.
- 6- La planta soterrani i la planta baixa formaran 2 (dos) sectors d'incendi diferenciats.
- 7- Disposar de 28 (vint-i-vuit) extintors d'incendis de 9 Kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- 8- Disposar d'1 (una) instal·lació automàtica d'incendis que reuneixi les característiques establertes al punt 1 de l'apèndix 1 del Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RD 1942/93).
- 9- Disposar d'1 (un) hidrant d'incendis a menys de 100 m. de l'establiment amb les característiques assenyalades pels articles 1, 2, 3 i 4 de l'annex al Decret 241/94, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91.
- 10- Disposar de 8 (vuit) boques d'incendis equipades.
- 11- Disposar d'alarma d'incendis i polsadors, segons projecte.
- 12- Implantar un pla d'autoprotecció amb el contingut definit al punt 3 de l'annex IVB del Decret 143/2003, de 10 de juny.
- 13- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència necessaris per assegurar 1 (un) lux en els recorreguts d'evacuació.
- 14- Disposar de sistema de recollida de pols per aspiració amb filtratge.
- 15- No s'inclou cap abocament d'aigües residuals de tipus industrial.
- 16- El rentador de vehicles disposar de sistema de depuració d'aigües.
- 17- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.
- 18- Disposar de fulls de reclamació/denúncia a disposició dels consumidors i usuaris, així com el cartell anunciador de la disponibilitat dels mateixos.
- 19- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- 20- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- 21- Els serveis han d'estar separats per sexes i el de dones ha de disposar d'un recipient especial hermètic.
- 22- Disposar d'1 (una) cambra higiènica adaptada.
- 23- Hi haurà vestuaris separats per sexes.

- 24- Donar compliment a l'establert en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
- 25- L'activitat restarà sotmesa a control de caràcter periòdic cada 4 anys, comptats a partir de la data d'atorgament de la llicència (control inicial) i després cada 4 anys a partir del control corresponent.
- 26- Aquesta llicència haurà de revisar-se cada 8 anys, des de la data d'atorgament de la llicència, o bé, a comptar des de la data de la darrera revisió.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL.LICITAR EL CONTROL INICIAL

- 1- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades anteriorment.
- 2- Inscripció de la instal.lació elèctrica davant entitat col.laboradora ECA/ICICT.
- 3- Inscripció del taller en el Registre d'Establiments Industrials.
- 4- Contracte amb companyia autoritzada per a la recollida d'olis usats.
- 5- Contracte de manteniment de les instal.lacions de protecció contra incendis.
- 6- Inscripció del compressor com aparell a pressió i del gasoil com a combustible.
- 7- Contracte amb companyia d'aigües pel subministrament de les boques d'incendis.
- 8- Informe realitzat per entitat col.laboradora (ECA/ICICT) de l'emissió de contaminants a l'atmosfera en cabina de pintura.
- 9- Alta a l'Agència de Residus, així com contracte de gestió dels residus propis.

Alhora, us faig avinent que d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la senyalització (rètols exteriors i interiors) i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis a les persones usuàries i consumidores han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada, 2009.06

El dipositari

El titular

