

Ajuntament d'Igualada


INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament


LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ANNEX II.2). NÚM.: 27/2009

TITULAR:

JUAN MORENO MARTÍNEZ
C/ Boix, 23
08789 La Torre de Claramunt



Igualada, 23 d'abril de 2009

<p>Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.</p> <p>Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent, de les prescripcions tècniques i de les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal, als controls i revisions de la llicència preceptius a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.</p> <p>Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.</p> <p>Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant de Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començar a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.</p> <p>En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.</p> <p>No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.</p>	<p>El secretari, Sebastià Membrado García</p> <p> d'Igualada</p>
---	---

EMPLAÇAMENT: C/ Alemanya, 24

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Nova. Taller de planxa i pintura d'automòbils -Annex II.2 Apartat 12 Subapartat 19a-, amb una superfície total de 352 m² i una potència total de 27,713 Kw.

MESURES CORRECTORES A ADOPTAR: **Vegeu el dors**

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: **Vegeu el dors**

TERMINI PER SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: **2 MESOS**

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar la preceptiva visita de comprovació, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.

MESURES CORRECTORES A ADOPTAR

- 1- Les que consten en el projecte (visat en data 27.01.2009).
- 2- Estabilitat al foc del local EF90, amb teuladeta tallafoc RF60 en 1 metre de coberta colindant edifici.
- 3- Disposar de 5 (cinc) equips d'enllumenat d'emergència.
- 4- Disposar de 3 (tres) i 2 (dos) extintors d'incendis de 9 kg. c/u i 50 kg. c/u, respectivament, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal.lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- 5- Disposar d'1 (una) boca d'incendis, de 25 mm. de diàmetre, degudament equipada.
- 6- Disposar de sistema de detecció i alarma d'incendis.
- 7- Disposar d'1 (una) porta peatonal abatible d'eix de gir vertical que obri en el sentit de l'evacuació.
- 8- Disposar d'1 (un) hidrant d'incendis normalitzat a menys de 100 metres de la façana en compliment del decret 241/1994.
- 9- La xemeneia serà 1 metre més alta que l'edifici.
- 10- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.
- 11- No s'inclou cap abocament d'aigües residuals de tipus industrial.
- 12- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- 13- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- 14- L'activitat disposarà de contenidors de recollida de residus assimilables urbans necessaris, per tal de donar compliment als requeriments establerts a l'Ordenança de les persones, els béns i la tinença d'animals, pel que fa a la recollida selectiva, en els seus articles 48 i 49; per la qual cosa, s'haurà de contactar amb el departament municipal de Medi Ambient per concretar el nombre i tipologia de contenidors.
- 15- Donar compliment a l'establert en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
- 16- L'activitat restarà sotmesa a control de caràcter periòdic cada 4 anys, comptats a partir de la data d'atorgament de la llicència (control inicial) i després cada 4 anys a partir del control corresponent.
- 17- Aquesta llicència haurà de revisar-se cada 8 anys, des de la data d'atorgament de la llicència, o bé, a comptar des de la data de la darrera revisió.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL

- 1- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades anteriorment.
- 2- Inscripció de la instal·lació elèctrica davant entitat col·laboradora ECA/ICICT.
- 3- Inscripció del taller en el Registre d'Establiments Industrials.
- 4- Acta d'inspecció (ECA/ICICT) de l'emissió de contaminants a l'atmosfera de les 2 cabines de pintura.
- 5- Contracte amb companyia d'aigües pel subministrament de la boca d'incendis.



6- Legalització del dipòsit de gasoil.

Ahora, us faig avinent que d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la senyalització (rètols exteriors i interiors) i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis a les persones usuàries i consumidores han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular

NOTIFICAT PER CORREU CERTIFICAT
AMB ACUSSAMENT DE RECEPCIÓ.
IGUALADA, a 14 MAIG 2009
PER INTERVENCIÓ

