

Ajuntament d'Igualada

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

mas

Exemplar per a l'Ajuntament

PERMÍS MUNICIPAL AMBIENTAL (III). NÚM.: 74/2005

TITULAR:

FRANCESC VIVES GUIXÀ
Av. Caresmar, 13
08700 Igualada



Igualada, 23 de desembre de 2005

Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.

Alhora us recordo que, l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i a les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal així com els controls posteriors corresponents i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.

Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.

Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

La secretària acctal,
Ivonne Carné i Soterias

Ajuntament d'Igualada

EMPLAÇAMENT: Av. Caresmar, 13

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Nova. Taller de reparació d'automòbils -Annex III; Apartat 12; Subapartat 19b- amb una superfície total de 344,65 m2. i una potència total de 11,55 Kw.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT : Vegeu el dors

TERMINI PER SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: 2 mesos

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar el preceptiu control inicial, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.

Art. 150-



MESURES CORRECTORES A ADOPTAR

- 1- Les que consten en el projecte.
- 2- L'horari màxim laboral serà en dies feiners de 8 h. a 21 h.
- 3- L'entrada de vehicles serà per l'av.Caresmar i la sortida pel c/Vich.
- 4- Els vehicles en reparació s'emmagatzemaran a l'interior del local.
- 5- S'ha de prohibir fumar en el taller.
- 6- El conjunt del local respecte dels seus veïns ha de ser sector d'incendi RF120.
- 7- Disposar de recobriment de l'estructura amb morter perlític per arribar a EF120.
- 8- S'ha de limitar la quantitat de producte combustible a la prevista en l'estudi de càrrega de foc.
- 9- Disposar de 4 (quatre) extintors d'incendis de 9 Kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal.lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- 10- Les deixalles combustibles s'han de guardar en recipients incombustibles hermètics.
- 11- Disposar d'una BIE de 25 mm. de diàmetre equipada.
- 12- Els materials emprats com a aïllament tèrmic o acústic situats a l'interior de falsos sostres o terres elevats i els materials emprats com a revestiment dels conductes de ventilació han de ser de classe M1 com a màxim.
- 13- Instal.lar la maquinària sobre suports elàstics.
- 14- No produir en els habitatges veïns un nivell sonor superior a 40 dBA.
- 15- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte, inclòs en l'oficina.
- 16- No s'inclou cap abocament d'aigües residuals de tipus industrial.
- 17- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- 18- L'activitat restarà sotmesa a control de caràcter periòdic cada 8 anys des de l'atorgament de la llicència (control inicial), i els següents a comptar a partir de la data de realització del darrer control.

DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ APORTAR EN SOL.LICITAR EL CONTROL INICIAL

- a. Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades anteriorment.
- b. Inscripció de la instal.lació elèctrica davant entitat col.laboradora ECA/ICICT.
- c. Inscripció del taller en el Registre d'Establiments Industrials.
- d. Contracte amb CATOR per a la recollida d'olis usats.
- e. Inscripció del compressor com aparell a pressió.
- f. Contracte amb companyia d'aigües pel subministrament de les boques d'incendis.

Ajuntament d'Igualada

Alhora, us faig avinent que d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la senyalització (rètols exteriors i interiors) i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis a les persones usuàries i consumidores han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada, *18.08.06*

El dipositari

El titular



Ajuntament  d'Igualada

