

Ajuntament d'Igualada

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament

LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ANNEX II.2). NÚM: 166/2010

TITULAR:

LIQUID NATURAL GAZ, SL
C/ Salvador Seguí, 1
08630 Abrera

AJUNTAMENT D'IGUALADA REGISTRE DE SORTIDA
15 MARÇ 2011
Núm. <u>4419</u>

Igualada, 24 de febrer de 2011

Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.

Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent, de les prescripcions tècniques i de les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal, als controls i revisions de la llicència preceptius i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.

Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.

Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

El secretari,
Sebastià Membrado
Garcia

Ajuntament d'Igualada 

EMPLAÇAMENT: Av. Europa, núm. 26

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Nova. Estació de servei de gas natural vehicular -Annex II Apartat 12 Subapartat 20-, amb una superfície de 10 m² i una potència total de 90 Kw.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT : **Vegeu el dors**

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: **Vegeu el dors**

TERMINI PER SOL·LICITAR EL CONTROL AMBIENTAL INICIAL: **1 mes**

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar el preceptiu control ambiental inicial, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.

MESURES CORRECTORES A ADOPTAR

- 1- Les que consten en el projecte (octubre 2010).
- 2- Disposar de 2 (dos) extintors d'incendis de 9 Kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- 3- Disposar de la marquesina indicada en el projecte.
- 4- Disposar de protecció exterior de l'equip compressor-expenedor de gas.
- 5- S'hauran d'insonoritzar els compressors, a fi de no superar un nivell sonor de 45 dBA a l'exterior.
- 6- Els equips de 2.000 litres d'alta pressió aniran instal·lats a 1 metre del límit perimetral.
- 7- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- 8- La instal·lació elèctrica serà d'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió
- 9- Donar compliment a la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
- 10- L'activitat restarà sotmesa a control de caràcter periòdic cada 6 anys, comptats a partir de la data d'atorgament de la llicència (control inicial) i després cada 6 anys a partir del control corresponent.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL

- a. Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades anteriorment.
- b. Autorització de posada en servei de la instal·lació pels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Alhora, us faig avinent que d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la senyalització (rètols exteriors i interiors) i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis a les persones usuàries i consumidores han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular



77-629.086-S

16.3.11