



QUALITAT URBANA
Indústries i Activitats
mas/assabentat/nova

MIPS FUNDACIÓ PRIVADA
Antònia Pintó Colom
C/ Passeig Verdaguier, 114
08700 Igualada

Senyora,

Us comunico que l'Ajuntament d'Igualada es dona per assabentat de la vostra comunicació, de data 09.01.2017, a nom de la societat MIPS FUNDACIÓ PRIVADA, amb CIF.G64859259, per a l'exercici de l'activitat d'un CENTRE MÈDIC (Annex III apartat 12 subapartats 26, de la Llei 20/2009), amb una superfície total de 749,09 m² i una potència total de 83,51 Kw, en la finca situada al PASSEIG VERDAGUER, núm.114.

En data 17.01.2017 el tècnic municipal Marc Pujol i Puntí va efectuar visita de comprovació en les instal·lacions, aixecant acta segons la qual es complien les mesures correctores projectades i constatant la correcta eficàcia de les mateixes.

Ahora us faig avinent que hem procedit a inscriure l'activitat al Registre municipal d'activitats (exp. núm. 20150244).

Així mateix, us recordo que l'establiment ha de complir les mesures correctores del projecte tècnic (visat M-32743, de data 22.12.2016), i les imposades pels serveis tècnics municipals i la normativa aplicable i, en particular, les mesures que es relacionen a continuació:

- 1- Disposar dels 11 extintors d'incendis de 6 kg. c/u. , d'eficàcia mínima 21A-113B a revisar cada any i a retimbrar cada 5 anys.
- 2- Estructura del local de resistència al foc R-90, parets mitgeres EI-120
- 3- Complir amb el Reqlament electrotècnic per a baixa tensió
- 4- Disposar de xarxa de boques d'incendi equipades amb 3 (tres) BLE-25.
- 5- Disposar de sistema automàtic de detecció d'incendis i sistema manual d'alarma d'incendis.
- 6- Donar compliment a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i concretament els valors límits d'immissió sonora exteriors i interiors indicats en els annexos 3 i 4.
- 7- Els serveis higiènics disposaran de ventilació natural o forçada a l'exterior, dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta i el de dones haurà de disposar d'un recipient especial hermètic.
- 8- Donar compliment al que s'estableix en la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre,

de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

- 9- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte.
- 10-Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics antivibratoris.
- 11-Donar compliment a l'ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada, i concretament en el seu article 6 relatiu a la recollida selectiva, i els articles 9, 10, 11 i 12 relatius a les obligacions dels posseïdors de residus.
- 12-Disposar d'espai per ubicar els contenidors de les diverses fraccions que es generin, i indicar als STM les condicions de lliurament al servei públic de recollida o als gestors autoritzats.
- 13-Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- 14- Donar compliment al previst en el projecte de prevenció i seguretat en matèria d'incendis autoritzat
- 15-Disposar d'itinerari adaptat i cambra higiènica adaptat per a persones de mobilitat reduïda.

Per altra part, haureu de comunicar a l'Ajuntament, en el termini màxim d'UN

MES:

- Els gestors de residus autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya, que s'encarreguen de la recollida dels residus de l'establiment, especialment els de tipus III.

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement.

Atentament,

Regidor de Qualitat Urbana

Jordi Pont i Gassó

Igualada, 1 de febrer de 2017