

URBANISME I MOBILITAT  
Indústries i Activitats  
mas/assabentat/canvi de nom

Exemplar per a l'Ajuntament

MIPS Fundació Privada  
Sra. Antònia Pintó i Colom  
C/ Sant Carles, núm. 59, 1r 2a  
08700 Igualada



Senyora,

Us comunico que l'Ajuntament d'Igualada es dona per assabentat que, amb efectes de data 19 de març de 2012, MIPS FUNDACIÓ PRIVADA amb NIF núm. G-64859259 exerceix l'activitat de CENTRE MÈDIC SENSE ALLOTJAMENT, amb una superfície total de 1.603 m<sup>2</sup>, situat al carrer de Delícies, núm. 8, d'aquest municipi. Hem procedit a inscriure l'esmentat canvi de denominació social al Registre municipal d'activitats (expedient núm.20020112).

Alhora, us faig avinent que, de conformitat amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats l'establiment s'assimila als centres d'assistència primària i hospitals de dia amb una superfície superior a 750 m<sup>2</sup>, inclosos en l'annex II (apartat 12 subapartat 26) i sotmesos al règim de llicència ambiental.

D'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals i la renovació de la llicència sol·licitada, aquests han informat que s'han de complir les mesures incloses en el projecte tècnic (de data febrer de 2002) i, en particular, les que es relacionen a continuació:

- Aforament màxim: 161 persones.
- L'horari de l'establiment serà de 9 a 21 h., inclòs el de l'equip de climatització.
- Mantenir en servei els 10 (deu) extintors d'incendis de 9 kg. c/u, d'eficàcia mínima 21A, degudament senyalitzats i revisats anualment.
- Mantenir en servei les 5 (cinc) boques d'incendis degudament equipades.
- Mantenir en servei els detectors iònics i polsadors d'alarma.
- Mantenir els equips d'enllumenat d'emergència projectats.
- Mantenir l'itinerari adaptat i la sortida d'emergència al c/ Cardenal Vives.
- Mantenir la zona d'extracció en la zona del quiròfan.
- sistema de ventilació indicat en el projecte.
- Mantenir la maquinària sobre suports elàstics.

- No produir en els habitatges veïns un nivell sonor superior a 30dBA en el seu interior, ni de 55 dBA en l'exterior.
- L'activitat restarà sotmesa a control de caràcter periòdic cada 4 anys, comptats a partir del darrer control (proper control ABRIL 2016) i després cada 4 anys a partir del control corresponent.

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement.

Atentament,

Regidor d'Urbanisme i Mobilitat



 Ajuntament d'Igualada

Jordi Pont i Gassó

Igualada, 23 d'abril de 2012

<p>Data,</p> <p>En</p> <p>DNI núm.</p> <p>Signatura de l'interessat</p>	<p>Per no trobar-se l'interessat al seu domicili es fa càrrec de la notificació</p> <p>Data,</p> <p>En</p> <p>DNI núm.:</p> <p>Domicili</p> <p>Signatura</p>
<p>Signatura del notificador</p> <p>En</p>	<p>I resta advertit de l'obligació de lliurar-la a l'interessat</p>