

Ajuntament d'Igualada

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament


LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ANNEX II.2). NÚM.: 220/2006

TITULAR:

MOTOR TECH, SA
C/ Alemanya, 48
08700 Igualada



Igualada, 21 de novembre de 2007

<p>Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.</p> <p>Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent, de les prescripcions tècniques i de les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal, als controls i revisions de la llicència preceptius a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.</p> <p>Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.</p> <p>Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant de Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començarà a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.</p> <p>En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.</p> <p>No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.</p>	<p>El secretari Sebastià Membrado García</p>  <p>Ajuntament d'Igualada</p>
--	---

EMPLAÇAMENT: C/ Alemanya, 48

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Ampliació de taller de reparació de vehicles automòbils, amb les branques mecànica, electricitat i pintura, amb zona d'exposició i venda -Annex II.2 Apartat 12 Subapartat 19a-, amb una superfície útil total de 1.731,44 m², una superfície ampliada de 909,44 m² i una potència total de 104,2 Kw.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT : **Vegeu el dors**

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: **Vegeu el dors**

TERMINI PER SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: **2 mesos**

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar la preceptiva visita de comprovació, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.



MESURES CORRECTORES A ADOPTAR

- 1- Les que consten en el projecte i documentació complementària de data 19.01.2007.
- 2- Estabilitat al foc del local EF120.
- 3- Disposar de 7 (set) extintors d'incendis de 9 kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- 4- S'ha de limitar la quantitat de producte combustible a la prevista en l'estudi de càrrega de foc.
- 5- Les deixalles combustibles s'han de guardar en recipients incombustibles hermètics.
- 6- S'ha de disposar d'un armari metàl·lic ventilat per guardar-hi les pintures, les tintes i els dissolvents.
- 7- S'hauran de senyalitzar els equips de prevenció d'incendis.
- 8- Disposar de polsadors d'incendis i alarma.
- 9- Disposar de 2 (dues) boques d'incendis equipades de 25 mm. de diàmetre.
- 10- Disposar d'11 (onze) equips d'enllumenat d'emergència, inclòs als lavabos de planta baixa.
- 11- S'autoritza l'abocament d'aigües residuals amb els paràmetres màxims indicats en l'article 5 de l'ordenança de l'ús del clavegueram i d'abocament d'aigües residuals.
- 12- L'empresa disposarà d'arqueta de registre d'1 x 1 metre per a control i presa de mostres de les aigües residuals industrials d'acord amb els articles 7 i 25 de l'ordenança municipal d'abocaments.
- 13- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.
- 14- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- 15- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- 16- Els serveis hauran d'estar separats per sexes.
- 17- Disposar d'1 (una) cambra higiènica i itinerari adaptats.
- 18- Disposar de fulls de reclamació/denúncia a disposició dels consumidors i usuaris, així com el cartell anunciador de la disponibilitat dels mateixos.
- 19- Donar compliment a l'establert en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
- 20- L'activitat restarà sotmesa a control de caràcter periòdic cada 4 anys, comptats a partir de la data d'atorgament de la llicència (control inicial) i després cada 4 anys a partir del control corresponent.
- 21- Aquesta llicència haurà de revisar-se cada 8 anys, des de la data d'atorgament de la llicència, o bé, a comptar des de la data de la darrera revisió.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL

- 1- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades anteriorment,



- 2- Inscripció de la instal.lació elèctrica davant entitat col.laboradora ECA/ICT.
- 3- Inscripció del taller en el Registre d'Establiments Industrials.
- 4- Contracte de manteniment dels equips d'extinció.
- 5- Inscripció del compressor com aparell a pressió.
- 6- Pla d'emergència.
- 7- Contracte amb companyia d'aigües pel subministrament de les boques d'incendis.
- 8- Inspecció de la cabina de pintura i de la caldera per una ECA.

Alhora, us faig avinent que d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la senyalització (rètols exteriors i interiors) i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis a les persones usuàries i consumidores han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular

NOTIFICAT PER CORREU CERTIFICAT
AMB ACUSSAMENT DE RECEPCIÓ.
IGUALADA, a 14 DES. 2007
PER INTERVENCIÓ