

QUALITAT URBANA
Indústries i Activitats

Exemplar per a l'interessat


LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ANNEX II). NÚM.: 20150127

TITULAR:

SOTO BALLESTEROS, SL
Sr. Eduardo Soto Martínez
C/ Alemanya, núm. 3 A
08700 Igualada

AJUNTAMENT D'IGUALADA REGISTRE DE SORTIDA	
14 ABR. 2016	
Núm.	3378

Igualada, 7 d'abril de 2016

<p>Us comunico que el regidor delegat de Qualitat Urbana, segons resulta de la delegació acordada per decret de l'alcalde d'1 de juliol de 2015, ha acordat en data d'avui concedir llicència amb motiu de l'ampliació de l'activitat que a sota es detalla.</p> <p>Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent, de les prescripcions tècniques i de les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal, als controls i revisions de la llicència preceptius i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.</p> <p>Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.</p> <p>Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'alcalde, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.</p> <p>En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.</p> <p>No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.</p>	<p>El secretari, Sebastià Membrado García</p>  <p>Ajuntament d'Igualada</p>
---	---

EMPLAÇAMENT: C/ Alemanya, núm. 3 A

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Ampliació de comerç de venda al detall de carburants per a motors de combustió interna amb CENTRE DE RENTAT DE VEHICLES - Annex II codi 12.20 i 12.47 de la Llei 20/2009-, amb una superfície total de 1.850 m² i una superfície productiva de 521 m².

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT : **Vegeu el dors**

TERMINI PER SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: 1 MES.

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar la preceptiva visita de comprovació, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

1. Les que consten en el projecte d'ampliació (núm. visat 142018, de data 07.07.2015) i el projecte inicial de la benzinera.
2. Consta una unitat de subministrament de combustible per a subministrament de gasoil i gasolina sense plom.
3. Consta sistema de càrrega desplaçada, tancs de doble paret i detectors de fugues.
4. Consten arquetes amb boques d'home estanques.
5. Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència i senyalització indicats en el projecte.
6. Disposar dels següents extintors d'incendis d'eficàcia mínima 21 A-113B, a revisar cada any i a retimbrar cada 5 anys:
 - 1 extintor sobre rodes de 100 Kg.
 - 3 extintors de pols polivalent de 6 Kg., a cada illeta de l'estació de servei.
 - 2 extintors de pols polivalent de 6 Kg. en la zona de rentat.
 - 1 de CO₂ DE 5 Kg.
7. Disposar de 3 (tres) equips d'extinció automàtica d'incendis, amb alarma
8. No s'inclou cap abocament d'aigües residuals de tipus industrial.
9. S'autoritza l'abocament d'aigües residuals amb els paràmetres màxims indicats en l'article 5 de l'ordenança municipal de l'ús del clavegueram i d'abocament d'aigües residuals.
10. L'empresa disposarà d'arqueta de registre d'1x1 metre per a control i presa de mostres de les aigües residuals industrials d'acord amb els articles 7 i 25 de l'ordenança municipal d'abocaments, tant per a la zona de venda de carburants com la zona de rentat de vehicles.
11. Disposar de separador de greixos per a zona de rentat de vehicles, el qual s'haurà de gestionar per empresa autoritzada.
12. Mantenir el separador d'hidrocarburs 3 l/seg. amb decantador de 650 l. de l'estació de servei.
13. Donar compliment a l'ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada, i concretament en el seu article 6 relatiu a la recollida selectiva i el articles 9, 10 i 13 relatius a les obligacions dels posseïdors de residus.
14. Donar compliment a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i concretament els valors límits d'immissió sonora exteriors i interiors indicats en els annexos 3 i 4.
15. Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics antivibratoris.
16. Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
17. La instal·lació elèctrica serà conforme al Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
18. Disposar de rètol/s de prohibició de fumar, proveir gasolina amb els llums encesos o motor en marxa.
19. Disposar de fulls de reclamació/denúncia a disposició dels consumidors i usuaris, així com el cartell anunciador de la disponibilitat dels mateixos.

20. Els serveis hauran d'estar separats per sexes i disposaran de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta i ventilació natural o forçada a l'exterior.
21. S'hauran de realitzar controls periòdics de caràcter mediambiental cada sis anys a comptar des del darrer control inicial, i els següents a comptar des del darrer control periòdic.
22. La llicència resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL

- 1- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades en l'apartat anterior.
- 2- Document de definició de la volumetria permesa de les dues parcel·les amb motiu de la parcel·lació efectuada de la parcel·la 83 (c/ Alemanya, 3), convertint-la en 83-A i 83-B, per regularitzar la mitgera de la nau existent a la parcel·la 83 A i definir la volumetria de la 83-A i 83-B i les seves noves edificacions.
- 3- Permís d'obres per a la construcció dels serveis indicats en el projecte.
- 4- Indicar la ubicació, nombre i tipus dels contenidors de les diverses fraccions, així com les condicions de lliurament al servei públic de recollida o als gestors autoritzats.
- 5- Autorització de la instal·lació elèctrica d'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, per part dels Serveis d'Indústria o d'entitat col·laboradora.
- 6- Contracte de manteniment amb les empreses gestores dels dos decantadors i dels equips de prevenció d'incendis.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular

