

<b>Codi de mostra</b>	<b>326-2025-00054689</b>	<b>Data</b>	<b>03/07/2025</b>	<b>Pàgina</b>	<b>1/2</b>
<b>Número d'informe analític</b>	<b>AR-25-XK-051232-01 / 326-2025-00054689</b>				


**EMPRE.GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES DE CAT.S.A.**

A l'atenció de **EMPRE.GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES DE CAT.S.A.**  
**CAT.S.A.**  
 Cr. Muralla del Carme, 22-24 3r. 1a.  
 08241 Manresa  
 ESPAÑA

<b>Referència Laboratori</b>	326-2025-00054689 / AR-25-XK-051232-01	<b>Tipus:</b>	EX
<b>Descripció de la mostra</b>	Agua de consumo humano / Drinking water		
<b>Data de recepció</b>	01/07/2025		
<b>Data d'inici de l'anàlisi :</b>	02/07/2025	<b>Data de finalització de l'anàlisi</b>	03/07/2025
<b>T.mostra/Transport:</b>	Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa. Aquesta informació no està emparada per l'acreditació.

<b>Descripció pel client</b>	PJESPSE2249CA12025061		
<b>Terme Municipal</b>	ESPLUGA DE SERRA	<b>Denominació Local</b>	93621 - XARXA DISTRIBUCIÓ / ESPLUGA DE SERRA - FONT PÚBLICA

Relacions de interès	Resultats	Pautes	Interpretació (*)
<b>XK0H7 XK Duresa Mètode : C5110186 Càlcul</b> Duresa	180 mg CaCO <sub>3</sub> /l	Valor máx. 500 mg/L CaCO <sub>3</sub> (RD 3/2023)	
<b>ELEMENTOS DISUELTOS</b>			
<b>XK01A XK Calci dissolt (Ca) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES</b> Calci dissolt (Ca)	69.52 mg/l	Valor máx. 100 mg/L (RD 3/2023)	
<b>XK01N XK Magnesi dissolt (Mg) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES</b> Magnesi dissolt (Mg)	2.40 mg/l	Valor máx. 30 mg/L (RD 3/2023)	
<b>XK01J XK Potassi dissolt (K) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES</b> Potassi dissolt (K)	<1 mg/l	Valor máx. 10 mg/L (RD 3/2023)	

**SIGNATURA**


Nuria Sabate  
Eurofins Análisis Agro, S.A.

Química validat per: Nuria Sabate

Informe validat electrònicament per : Nuria Sabate

Codi de mostra

326-2025-00054689

Data 03/07/2025

Pàgina 2/2

Número d'informe analític

AR-25-XK-051232-01 / 326-2025-00054689

**NOTA ACLARIDORA**

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.

Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen ínicament a la mostra tal com es va rebre.

Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.

Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.

Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a  $K=2$ , amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.

Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígitos la descripció dels quals està disponible a petició.

Els tests indentificats amb les dues lletres del codi XK es realitzen en el laboratori Eurofins Análisis Agro, S.A..

