

Els assajos i/o activitats marcats amb(*) no estan emparats per l'acreditació d'ENAC

Informe analític/Mostra: 20250014985

Data presa de mostra: 08/10/2025
Data recepció: 08/10/2025
Data registre mostra: 09/10/2025
Data inici i final anàlisi: 09/10/2025 - 13/10/2025

Dades client:
Gestió Integral d'Aigües de Catalunya SA
C/ Muralla del Carme, 22-24, 3r-1a
08241 - Manresa
BARCELONA

Referència client: PJSENGR2247CT12025100 XARXA DISTRIBUCIÓ SANTA ENGRÀCIA

Descripció mostra: Aigües de consum

Recollida per: Servei d'aigües Dip. Lleida **Procediment:** - **Transport:** -

Informació aportada a la presa de mostra:

Clor lliure (mg/l): 0.3

Paràmetres realitzats	Resultat	U (k=2)	Unitats	Límits	Mètode
Olor(*)	1		Índex dilució	3	PNT-AC-FQ034
Sabor(*)	1		Índex dilució	3	PNT-AC-FQ034
Color	<5,0		mg/l	15	PNT-AC-FQ001
Terbolesa	<0,3		UNF	4	PNT-AC-FQ032
Conductivitat elèctrica	425	±22	µS/cm	2500	PNT-AC-FQ014
pH	8,0	±0,2	Unitats pH	6,5 - 9,5	PNT-AC-FQ014
Recòmpte de Coliforms(*)	0		ufc/100ml	0	M. alternatiu CCA (Mº Sanidad)
Recòmpte d'Escherichia coli(*)	0		ufc/100ml	0	M. alternatiu CCA (Mº Sanidad)
Recòmpte de microorganismes cultivables a 22ºC(*)	<4		ufc/ml	100	UNE-EN ISO 6222:1999
Recòmpte d'Enterococs intestinals(*)	0		ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 7899-2:2001

Legislació i/o límits establerts

RD 3/2023.

Observacions

El present informe només és representatiu de la mostra analitzada i en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovació per escrit del propi laboratori. Quan la recollida és realitzada per personal aliè a ilersap, la data de presa de mostra, referència client i informació aportada a la presa de mostra és aportada per qui realitza la recollida i el laboratori no se n fa responsable. Conseqüentment, tota aquesta informació no està emparada per l'abast d'acreditació d'ENAC.

Totes les mostres en que es sol·liciten anàlisis fisicoquímics es guardaran al laboratori durant un període de 15 dies a partir de l'entrega de resultats. Es requereix petició escrita per part del client per tal d'ampliar aquest període.

*Quan el resultat i les unitats s'indiquen en vermell i símbol (#) indica que supera el valor establert a la columna límits de l'informe.

El laboratori té a disposició del client les incerteses i els límits de detecció associats als mètodes analítics.

Lleida, 13 de octubre de 2025

Informe signat digitalment per:



Direcció
Llicenciada en Químiques
Nº de col·legiada 4136