

Codi de mostra	326-2025-00048399	Data	17/06/2025	Pàgina	1/2
Número d'informe analític	AR-25-XK-046370-01 / 326-2025-00048399				


EMPRE.GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES DE CAT.S.A.

A l'atenció de **EMPRE.GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES DE CAT.S.A.**
CAT.S.A.
 Cr. Muralla del Carme, 22-24 3r. 1a.
 08241 Manresa
 ESPAÑA

Referència Laboratori	326-2025-00048399 / AR-25-XK-046370-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Agua potable / Drinking water		
Data de recepció	12/06/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	13/06/2025	Data de finalització de l'anàlisi	17/06/2025
T.mostra/Transport:	Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa. Aquesta informació no està emparada per l'acreditació.

Descripció pel client	PJTOTAM2257CA12025060		
Terme Municipal	LA TORRE DE TAMURCIA	Denominació Local	93625 - XARXA DISTRIBUCIÓ TORRE DE TAMÚRCIA - FONT PÚBLICA

Relacions de interès	Resultats	Pautes	Interpretació (*)
XK0H7 XK Duresa Mètode : C5110186 Càlcul Duresa	300 mg CaCO3/l	Valor máx. 500 mg/L CaCO3 (RD 3/2023)	
ELEMENTOS DISUELTOS			
XK01A XK Calci dissolt (Ca) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES Calci dissolt (Ca)	107.2 mg/l	Valor máx. 100 mg/L (RD 3/2023)	
XK01N XK Magnesi dissolt (Mg) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES Magnesi dissolt (Mg)	6.90 mg/l	Valor máx. 30 mg/L (RD 3/2023)	
XK01J XK Potassi dissolt (K) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES Potassi dissolt (K)	1.27 mg/l	Valor máx. 10 mg/L (RD 3/2023)	

SIGNATURA		Mar Torres Laboratory Technician Eurofins Análisis Agro, S.A.
------------------	---	--

Química validat per: Mar Torres

Informe validat electrònicament per : Mar Torres

Codi de mostra

326-2025-00048399

Data 17/06/2025

Pàgina 2/2

Número d'informe analític

AR-25-XK-046370-01 / 326-2025-00048399

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.

Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen ínicament a la mostra tal com es va rebre.

Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.

Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.

Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a $K=2$, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.

Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígitos la descripció dels quals està disponible a petició.

Els tests indentificats amb les dues lletres del codi XK es realitzen en el laboratori Eurofins Análisis Agro, S.A..

