

Informe de resultats

Versió: 1 **Comanda:** 2025/492 **Data comanda:** 05/08/2025 **Tipologia:** Aigua **Subtipus:** Aigua consum
Client: CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA GARROTXA - SIGMA_Àrea de Salut Pública
Adreça: Ctra. de Riudaura , 94
Mostra: 2025/A-1612 **Descripció:** Aigua en envàs plàstic 0.5L estèril (tiosulfat)
Recepció: 05/08/2025 **Inici anàlisi:** 05/08/2025 **Fi anàlisi:** 13/08/2025

Informació aportada pel client

Descripció: PM03 Dipòsit Bosc Puig ZS SANT JAUME

Ubicació: Dipòsit Bosc d'en Puig

Referència del client: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Origen: Aigua consum - Abastament **Condicions de la mostra:** Refrigerada

Responsable presa: Consorci SIGMA - Àrees de Medi Ambient i Salut Pública **Data Presa:** 05/08/2025

DETERMINACIONS IN-SITU (aportades pel client)

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode
Clor residual lliure (det.externa)	1,0 mg/L	0,51	mg/L	
Clor total (det.externa)		0,90	mg/L	
pH (det.externa)	6.5 - 9.5	7,1	unitats pH	
Terbolesa (det.externa)	4 UNF xarxa - 0,8 UNF dipòsit	1,40	U.N.F.	

PARÀMETRES INDICADORS DE QUALITAT

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode
# Colifags somàtics	0 UFP / 100ml	0	UFP/100ml	Lab. extern

Observacions:

- # Analítica contractada a un laboratori extern, amparada per l'acreditació ENAC n°121/ LE1782 (informe d'anàlisi a disposició del client).
- Aquest butlletí no es pot reproduir totalment o parcialment sense l'aprovació del Laboratori Polivalent de la Garrotxa.
 - Aquest informe només afecta a la mostra tal i com es va rebre al laboratori.
 - Valors paramètrics segons el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el seu control i subministrament.
 - El laboratori no es fa responsable de la informació aportada pel client.

Data informe: 13/08/2025

Tècnica de laboratori Isabel Presta

Responsable tècnica Marta Mercader



SIGNATURES
1.- Marta Mercader Aulinas (Responsable tècnica) el 13/08/2025 15:02
2.- Isabel Presta Bataller (Tècnica de laboratori) el 14/08/2025 7:18

Codi següent de Verificació: 54f0f01db76a43709dc1862fafa83d5
Data d'impressió: 14/08/2025
Pàgina 1 de 1