

Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà



AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - ZS SUSQUEDA. VEÏNAT EL COLL

INFORME DE VALORACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS

Senyor/a,

A data 7 de gener de 2022, us fem arribar els resultats analítics corresponents a l'anàlisi de control *Clostridium perfringens* del punt de mostreig Dipòsit Veïnat del Coll de la zona de subministrament ZS SUSQUEDA. VEÏNAT EL COLL del municipi de SUSQUEDA.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics obtinguts qualifiquen l'aigua com a **"APTA per al consum humà"**.

Celrà, 7 de gener de 2022

Servei proveït:



Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRÀ / T 972 492 014 / F 972 494 117 / Celrà

La relació actualitzada d'acreditacions es pot consultar a www.cecama.com

Proveït per:



Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
de la Diputació de Girona

AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - ZS SUSQUEDA. VEÏNAT EL COLL

Núm. d'obra: C180065 C180573
Expedient: C21XV879 Albarà:
La seva referència: ZS SUSQUEDA. VEÏNAT EL COLL
Data de recepció: 04/01/2022
Dates assaig/s: Inici: 04/01/2022 Final: 05/01/2022

AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
Plaça de l'Ajuntament , 1
17171 - SUSQUEDA

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

Informe emès per CECAM. Celrà, 07/01/2022

Full 1 de 1.

ACTA DE RESULTATS

TIPUS D'ASSAIG: Anàlisi de control de *Clostridium perfringens*

DESCRIPCIÓ PUNT DE MOSTREIG: Dipòsit Veïnat del Coll

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: Aigua destinada al consum humà, en envàs de plàstic estèril amb tiosulfat sòdic de 500 mL, etiquetat i refrigerat

PRESA DE MOSTRA: per Prodaisa DATA : 04/01/2022 HORA:11:05 Paràmetres "in situ" : Cl_U: 0,97 mg/L Cl_T: 1,06 mg/L

RESULTATS OBTINGUTS:

ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric RD 902/2018 i RD 140/2003(*)
R. <i>Clost. perfringens</i>	UNE-EN ISO 14189:2017	ufc/100 mL	0	0

Observacions:

Document signat digitalment. CECAM - Celrà NIF: B17612607

Tècnic responsable: Immaculada Pibernat Vales DNI: 40309182A

Data de la signatura: 07/01/2022

La incertesa dels valors quantitius està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Les inferioritats reportades a l'acta de resultats corresponen als límits de quantificació (LQ).

Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relació mercantil/comercial amb vostè. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicaran a tercers a menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestació del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a CECAM, amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celrà o enviant un correu electrònic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es.

Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat a www.cecam.com.

Els termes i condicions d'aquest document són estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podrà revelar a un tercer qualsevol informació que s'inclouï sense la prèvia autorització per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.

a) Informació facilitada pel client. El laboratori no es responsabilitza de les dades facilitades pel client.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per l'acreditació ENAC.

Accreditacions:



Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRÀ / T 972 492 014 / F 972 494 117 / Celrà

La relació actualitzada d'acreditacions es pot consultar a www.cecam.com

Proveït per:



Control integral de la qualitat