


En Pere Pla, en qualitat de Cap de Manteniment de l'empresa APLICLOR WATER SOLUTIONS.

CERTIFICA:

Que l'empresa APLICLOR WATER SOLUTIONS ha efectuat a l'estació de tractaments d'aigües potables (ETAP) i al dipòsit de Tall Torta de l'ajuntament de Bolvir, durant el dia 28/05/2026 el corresponent manteniment dels equips de cloració, consistent en:

1. Comprovació de la bomba dosificadora d'hipoclorit precloració ETAP.
2. Comprovació de la bomba dosificadora d'àcid desincrustant punt d'injecció precloració ETAP.
3. Comprovació de la cel.la dos vies punt d'injecció de la precloració ETAP.
4. Revisió i comprovació de la bomba dosificadora d'hipoclorit clor rentat ETAP.
5. Revisió i comprovació de la bomba dosificadora d'àcid desincrustant del punt d'injecció del clor rentat ETAP.
6. Revisió i comprovació de la cel.la de dos vies del punt d'injecció del clor rentat ETAP.
7. Comprovació de la bomba dosificadora nº1 floculant ETAP.
8. Comprovació de la bomba dosificadora nº2 floculant ETAP.
9. Comprovació del punt d'injecció de floculant ETAP.
10. Comprovació de l'analitzador de clor lliure ETAP dipòsit distribució.
11. Comprovació de la bomba dosificadora postcloració d'hipoclorit ETAP dipòsit distribució.
12. Comprovació de l'analitzador de clor lliure ETAP dipòsit nou.
13. Comprovació de la bomba dosificadora d'hipoclorit ETAP dipòsit nou.
14. Comprovació de l'analitzador de clor lliure ETAP dipòsit vell.
15. Comprovació de la bomba dosificadora d'hipoclorit ETAP dipòsit vell.
16. Comprovació de l'analitzador de clor lliure Dipòsit Tall Torta.
17. Comprovació de la bomba dosificadora d'hipoclorit Dipòsit Tall Torta.

I perquè així consti a petició de l'interessat es signa la present certificació a Sant Martí de Sesgueioles amb data 16 de juny de 2026.



Signat: Pere Pla
Cap de Manteniment